

Sassari 11/07/2023

Trasmissione via PEC, mail e Fax:

Comune di Sassari	protocollo@pec.comune.sassari.it
Comune Sassari Capo Gabinetto	capogabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Gabinetto	gabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Ufficio Stampa	ufficio_stampa@comune.sassari.it
Comune di Alghero	protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Comune di Castelsardo	protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Comune di Porto Torres	comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
Comune di Tergu	protocollo.tergu@legalmail.it
Comune di Stintino	protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
ASL n.1 Dipartimento SIAN	Serv.ian@pec.aslsassari.it
Prefettura Sassari	Protocollo.prefss@pec.interno.it
Vigili del Fuoco Comando Provinciale Sassari	079 272727
ASL n.1 Sassari	079 2061231
A.O.U. Sassari	079 229157

**PIANO EMERGENZA "INTERVENTO MANUTENZIONE IDRICA ADDUTTRICE
COGHINAS II- ENAS "'**

**OGGETTO: INTERRUZIONE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA GREZZA, VERSO I
POTABILIZZATORI DI T.REALE(SASSARI) - CASTELSARDO.**

➤ **PREMESSA**

L'Enas informa, che a causa di un guasto improvviso sulla condotta idrica adduttrice denominata Coghinas II, ha dovuto sospendere la fornitura di acqua grezza verso i Potabilizzatori di Castelsardo e Truncu Reale(Sassari) dalla **ore 20.00 del 10/07/2023.**

L'Enas, comunica inoltre che la durata dell'intervento di riparazione sara' di circa **36 ore**, pertanto la sospensione della fornitura durera' fino alle ore **08.00** della giornata di **Mercoledì 12 Luglio 2023.** Durante la suddetta interruzione, per l'Impianto di Potabilizzazione di Truncu Reale si disporra' oltre all'accumulo della vasca terminale dell'acquedotto Coghinas II, della risorsa dell'invaso Cuga, con una portata ridotta.

L'impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (Alghero) verrà approvvigionato interamente dall'ENAS con la risorsa dell'invaso Cuga ed a portata ordinaria.

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

In relazione alla interruzione/riduzione della produzione presso gli impianti di potabilizzazione predetti sono previste le seguenti incidenze sul servizio, anche con interruzione della erogazione all'utenza, nei Comuni di Sassari e Castelsardo come di seguito indicato, non sono previste incidenze sul servizio nel Comune di Alghero :

Serbatoio Via Milano:

Alimentazione da Acq. Bidighinzu con integrazione da Acq. Coghinas Pot. "Ponte Rosello".

In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Via Milano, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, e l'impossibilita' di incrementare la portata dal Ramo Bidighinzu, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Via Milano verso la zona alta di Sassari (**Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari2, Mte Furrù, Badde Pedrosa**) cosi' come riportato di seguito:

- Martedì 11/07/2023 dalle ore 14.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;

Serbatoio Q.340:

In conseguenza del minor apporto idrico, nella condotta premente alimentata dal Sollev. di Viale Adua, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Q.300 (Serra Secca) verso la zona alta di Sassari (**Luna e Sole-Prunizedda-M.te Rosello Alto-Carbonazzi**)

- Martedì 11/07/2023 dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;

Potabilizzazione T.Reale-Sassari:

Porto Torres

L'alimentazione alla rete cittadina verra' interrotta dalle ore **18.00 del 11/07/2023** alle ore **07.00 del 12/07/2023**.

Potabilizzazione Castelsardo:**Castelsardo:**

L'alimentazione alla rete cittadina risulta interrotta dalle ore **19.30 del 10/07/2023**, e verra' ripristinata al completamento dell'intervento previsto alle **ore 08.00** della giornata di domani **12/07/2023**.

Lu Bagnu:

L'alimentazione alla rete cittadina risulta interrotta dalle ore **19.30 del 10/07/2023**, e verra' ripristinata al completamento dell'intervento previsto alle **ore 08.00** della giornata di domani **12/07/2023**.

Tergu

L'alimentazione alla rete cittadina risulta interrotta dalle ore **19.30 del 10/07/2023**, e verra' ripristinata al completamento dell'intervento previsto alle **ore 08.00** della giornata di domani **12/07/2023**.

Attivato funzionamento Pozzi dal primo mattino.

Tutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, sono possibili disservizi nelle zone ubicate a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.

Sarà ns cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Si evidenzia che i tempi necessari per il ripristino della produzione regolare di acqua potabile negli Impianti di Potabilizzazione dopo il ripristino della fornitura da parte dell'ENAS sono di circa 3 ore, successivamente si dovrà procedere al ripristino delle portate nell'acquedotto con tempi variabili in relazione alla distanze dei centri interessati dall'impianto.

Responsabile Settore Distribuzione D6:

Geor. Simone Pilo

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248